

Magistrát města Přerova

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2017/161548/STAV/ZEM/Hr
Č.j.: MMPř/165923/2017/Hr
Vyřizuje: Ing. Ivana Hřibová
Telefon: 581 268 534
E-mail: ivana.hribova@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 231.16/A20
Ev.č.: 100/131

Přerov, dne 22.12.2017

Žadatel:
Obec Beňov, zastoupená starostou, Beňov 3, 750 02 Přerov 2

OBECNÍ ÚŘAD BEŇOV	Číslo DC
27.12.2017	První 972
153/1217	Ukl. znak 8/5

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení § § 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 07.12.2017 podal

Obec Beňov, zastoupená starostou, IČO 00636126, Beňov 3, 750 02 Přerov 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 38 odst. 12 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Beňov
Název katastrálního území	Beňov, Prusy
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitosti	parc. č. 184/3 k.ú. Prusy (V1), 184/2 k.ú. Prusy (V2), 862/1 k.ú. Beňov (V3), 858 k.ú. Beňov (V4), 864 k.ú. Beňov (V5)
Umístění výustních objektů (přímé určení souřadnic)	V1 (X: 1141688.564 Y: 529915.792) V2 (X: 1141679.317 Y: 529910.255) V3 (X: 1142129.486 Y: 531312.434) V4 (X: 1142519.543 Y: 531222.104) V5 (X: 1143016.025 Y: 531372.321)
Název vodního toku	Moštěnka, Beňovský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-12-02-0921
Hydrogeologický rajon	2220

v tomto rozsahu:

Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	do 31.12.2020

Údaje o povolené jakosti a rozsahu vypouštěných vod pro výusti V1, V2, V3, V4, V5:*výustní objekt V1 (p. č. 184/3, k.ú. Prusy)*

Druh vypouštěných vod (Č 07)	individuálně předčištěné u RD
Velikost zdroje znečištění v EO	54
Průměrné povolené	0,1 l/s
Maximální povolené	0,15 l/s
Maximální měsíční povolené	185 m ³ /měs.
Roční povolené	2,2 tis. m ³ /rok
a) BSK ₅ t/r (celkem)	0,11 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r (celkem)	0,396 t/r
c) NL t/r (celkem)	0,11 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	50 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	90 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	180 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	285 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	50 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	90 mg/l

výustní objekt V2 (p.č. 184/2, k.ú. Prusy)

Druh vypouštěných vod (Č 07)	individuálně předčištěné u RD
Velikost zdroje znečištění v EO	36
Průměrné povolené	0,1 l/s
Maximální povolené	0,15 l/s
Maximální měsíční povolené	130 m ³ /měs.
Roční povolené	1,6 tis. m ³ /rok
a) BSK ₅ t/r (celkem)	0,048 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r (celkem)	0,208 t/r
c) NL t/r (celkem)	0,056 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	60 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	130 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	180 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	35 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	70 mg/l

výustní objekt V3 (p.č.862/1, k.ú. Beňov)

Druh vypouštěných vod (Č 07)	předčištěné ČOV Biocleaner BC 300 a Miniclar BC 300
Velikost zdroje znečištění v EO	475
Průměrné povolené	2,2 l/s
Maximální povolené	2,25 l/s
Maximální měsíční povolené	5833 m ³ /měs.
Roční povolené	70 tis. m ³ /rok
a) BSK ₅ t/r (celkem)	1,75 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r (celkem)	7 t/r
c) NL t/r (celkem)	1,75 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	25 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	100 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	50 mg/l

výustní objekt V4 (p.č. 858, k.ú. Beňov)

Druh vypouštěných vod (Č 07)	předčištěné ČOV AS VarioComp
Velikost zdroje znečištění v EO	15
Průměrné povolené	0,2 l/s
Maximální povolené	0,25 l/s
Maximální měsíční povolené	67 m ³ /měs.

Roční povolené	0,814 tis. m ³ /rok
a) BSK ₅ t/r (celkem)	0,02 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r (celkem)	0,06 t/r
c) NL t/r (celkem)	0,02 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	80 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	120 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	40 mg/l

výustní objekt V5 (p.č. 864, k.ú. Beňov)

Druh vypouštěných vod (Č 07)	individuálně předčištěné u RD
Velikost zdroje znečištění v EO	120
Průměrné povolené	0,15 l/s
Maximální povolené	0,25 l/s
Maximální měsíční povolené	380 m ³ /měs.
Roční povolené	4,5 tis. m ³ /rok
a) BSK ₅ t/r (celkem)	0,135 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r (celkem)	0,56 t/r
c) NL t/r (celkem)	0,15 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	60 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	125 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	180 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	35 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	70 mg/l

Uložená měření

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	5
Četnost sledování u výustních objektů V1-V5	4 ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

Popis:

Jedná se o vypouštění odpadních vod z kanalizace obce Beňov 5 výustními objekty do vod povrchových. Z výustních objektů V1 a V2 v k.ú. Prusy jsou splaškové vody, které jsou individuálně předčišťovány u jednotlivých nemovitostí, vypouštěny do vodního toku Moštěnka. Z výustního objektu V3 v k.ú. Beňov jsou splaškové vody, které jsou předčištěny v ČOV Biocleaner BC 300 a Miniclar BC 300, vypouštěny do vodního toku Moštěnka. Z výustního objektu V4 v k.ú. Beňov jsou splaškové vody předčištěné v ČOV typu AS VarioComp vypouštěny do Beňovského potoka ústícího do vodního toku Moštěnka. Z výustního objektu V5 v k.ú. Beňov jsou splaškové vody, které jsou individuálně předčištěny u jednotlivých nemovitostí, vypouštěny do Beňovského potoka ústícího do vodního toku Moštěnka.

Povolení se vydává při splnění těchto podmínek podle ustanovení § 9 odst. 1 a 2 vodního zákona

1. Platnost povolení nakládání s vodami je časově omezena do 31.12.2020. Do stanoveného data budou na výustním objektu V1 dosaženy emisní limity dané nařízením vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění. Nejpozději do konce roku 2020 bude zpracována projektová dokumentace a bude podána žádost o vydání stavebního povolení na kanalizaci v místní části Prusy, která bude ukončená na centrální ČOV.
2. Kontrolní vzorky vody budou odebírány podle příslušných platných norem s četností 4 x ročně na výustních objektech V1-V5 v bezdeštném období. Odběry budou rovnoměrně rozloženy do celého roku a nebudou prováděny za neobvyklých situací (tj. při přívalových deštích a povodních).
3. Dodržení stanovených přípustných hodnot znečištění ve vypouštěných odpadních vodách bude zjišťováno pro koncentrace „p“ a „m“ rozbořem směsného slévaného vzorku vypouštěných odpadních vod.

4. Pro zjišťování koncentrace znečištění „p“ a „m“ ve vypouštěných odpadních vodách u ukazatelů budou sloužit dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebraných v intervalu 15 minut.
5. Vzorky budou vždy odebrány a jejich rozbor provedeny akreditovanou laboratoří podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
6. Rozbory vzorků za uplynulý rok budou archivovány a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu ke kontrole. Skutečné vypuštěné množství odpadních vod a jejich jakost bude zasílána vodoprávnímu úřadu a Povodí Moravy, s.p. prostřednictvím systému ISPOP vždy do konce ledna každého následujícího roku.
7. Vlastník (provozovatel kanalizace) bude na vlastní náklady udržovat výustní objekt a odstraňovat nános v úseku prokazatelně způsobený vypouštěním odpadních vod.
8. Do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude provedena aktualizace kanalizačního řádu v souladu s tímto povolením.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Beňov, zastoupená starostou, IČO 00636126, Beňov 3, 750 02 Přerov 2

Odůvodnění:

Dne 07.12.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 3 písm. c) vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 21. prosince 2017 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 30.10.2017 zn. PM056951/2017-203/KriB

Vodoprávní úřad stanovil jakost vypouštěných vod a četnost měření jakosti vypouštěných odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

Dále vodoprávní úřad stanovil v souladu s ustanovením § 38 odst. 12 vodního zákona platnost povolení na nezbytně nutnou dobu, a to do 31.12.2020 z důvodu vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením a zároveň stanovil podmínky, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, a které mají být do tohoto data splněny.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 115 vodního zákona, § 27 odst. 2 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává u Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 02 Přerov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivana Hřibová
vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**Účastníci řízení (dodejky)**

Obec Beňov, IDDS: isib456

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Ostatní

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, IDDS: k93dzrd (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104504559-15489-180120133208** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 5 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.01.2018 v 13:32:57. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 30.01.2018 12:45:31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **27 B1 07**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Ivana Hříbová, vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, 4014, Statutární město Přerov [IČ 00301825]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Obec Beňov**
Pracoviště: **Obec Beňov**
dne **20.01.2018**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IVANA POSPÍŠILOVA

Otisk úředního razítka:



104504559-15489-180120133208

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 27 B1 07, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.